

	Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque Veritas					Periodo di riferimento: aprile - settembre 2020	
Parametro	Unità di misura	Chioggia	Mogliano - Preganziol	Quinto di Treviso	Roviera del Brenta e Mirese	Venezia	Valori massimi ammessi (a)
HFPO-DA (Hexafluoropropylene oxide dimer)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
PFDeA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) somma isomeri linare e ramificati	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonate) somma isomeri lineare e ramificati	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	<30
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
PFUnA (PerfluoroUndecanoid Acid)	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
Somma di PFOA, PFOS e rispettivi derivati	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	≤90
Somma PFAS	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	
Somma PFAS esclusi PFOA e PFOS	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	≤300
Somma PFAS esclusi PFOA, PFOS, PFBA e PF	ng/l	<5	<5	<5	<5	<5	

## LEGENDA

Analisi effettuate alle sorgenti

(a) Deliberazione della Giunta Regionale n°1590 del 03 Ottobre 2017